

## エナジーステーション タイプT 据付確認書

モデル型式	SES080T-056E	エナジーステーション 製造番号	
据付年月日	年 月 日	お客様資産管理者 (会社名/氏名)	
据付住所			

※各項目の詳細は「エナジーステーション タイプT 据付手順書」をご確認ください。

エナジーステーション本体 チェック項目		✓を記入						
(1) 本体の前扉が完全に開けることができる場所に設置しましたか。								
(2) 十分な強度の床に設置しましたか。また、床に傾きはないですか。(本装置の質量: 約95kg)								
(3) レベルフットを調整して床へ固定されましたか。ガタツキはありませんか。								
(4) 同梱のACケーブルのソケットは装置側インレットの奥まで差し込まれていますか。								
(5) 取扱説明書は前面扉内側に収納されていますか。								
(6) スパナを指定の位置に固定されていますか。								
(7) ACケーブル(同梱品)のAC入力プラグをコンセントに差し込んでください。AC Lampが点灯しましたか。								
(8) 出力スイッチ(Power)をONにしてください。出力スイッチ(Power)がしばらく点滅し、ブザーが鳴りましたか。								
(9) 充電が開始されましたか。(電池残量インジケータがスワイプしていること)								
(10) 本体の出力コンセントに機器を接続して動作しますか。								
(11) 本体のACケーブルのAC入力プラグをコンセントから抜いても機器は動作を継続しますか。								
(12) BMS ID 6桁を記入してください。(前扉内部の製品銘板にBMS IDが記載されています)		BMS ID: (6桁)						
		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

最後にACケーブルのAC入力プラグをコンセントへもう一度差し込んでください。

メモ欄

メモ欄
-----

据付作業者 記入欄	
会社名:	
電話番号:	
氏名:	様(サイン)

最終確認欄	
合格	不合格

お客様(本装置の設置立会い者) 確認欄	
会社名:	
電話番号:	
氏名:	様(サイン)